

Selskap : RE&S	Instruks nr : 88.70	Nivå : 1
Instruks for : BRANNFØREBYGGENDE TILTAK OG BRANNSYN FORDELING AV PLIKTER		
Erstatter instruks : 7810 / 01.09.99 Endringer fremgår ved : Oppdatering	Gjelder fra dato : 01.01.2000	
Instruksansvarlig / Sign : RE&S-SU / O.J. Halvorsen	Side : 1          av : 4	

## 1. BAKGRUNN

"Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn" skal sikre at det iverksettes og gjennomføres forebyggende tiltak for å sikre tilfredsstillende brannsikkerhet i enhver bygning, anlegg, lager, område m.v. som er i bruk, herunder brannobjekter som omfattes av brannvernlovens §22.

## 2. PLIKT

Samtlige personer som representerer eier, bruker og intern tilsynsmyndighet plikter å sette seg inn i, og følge, både selve forskriften og denne instruksen. Pliktene skal innarbeides i det ordinære internkontrollsystemet. Det samme gjelder krav til dokumentasjon.

## 3. HENSIKT

For å unngå uklarhet omkring hvem som har plikt til å sørge for at forskriftens forskjellige bestemmelser blir ivaretatt, er det i det etterfølgende laget en detaljert oversikt over denne pliktfordelingen.

## 4. FORDELING AV PLIKTER etter "Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn".

§1-3. *Krav til **eier** og **bruker** om brannforebyggende tiltak i **ethvert** brannobjekt.*

**Eier**, ved eiendomsforvalter, har ansvaret for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Selskap : RE&S		
Instruks nr : 8870	Gjelder fra dato : 01.01.2000	Side : 2 av : 4

### Eier og bruker:

- Alle bygningstekniske arbeider er regulert av instruks nr. 802.
- Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av brannalarm-, røykventilasjons- og brannsløkkeanlegg tilhørende Raufoss ASA er regulert av instruks 8804.
- Tilsynsansvar er regulert av instruks 8878 og 8879.
- Vedlikeholdsansvaret er regulert via leieavtalene mellom eier og den enkelte leietaker.
- Utpeking av "*ansvarlig leder*" i henhold til denne forskrift er regulert i egen instruks for brannvernledere (se §2-2).

**Bruker** er forpliktet til å føre tilsyn med at de bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes.

**Bruker** - som ikke selv er eier - har plikt til å rapportere til eier (ved eiendomsforvalter) alle forhold av betydning slik at eier kan oppfylle sine forpliktelser.

## Kap.2. Særskilte brannobjekt

### §2-1. *Dokumentasjon av sikkerhet.*

#### 1. Tegninger over særskilte brannobjekter.

Eiendomsforvalter skal til enhver tid påse at det foreligger oppdaterte tegninger over RA ASA's særskilte brannobjekter.

#### 2. Oversikt over tekniske brannverntiltak.

Den tilsynsansvarlige etter instruks 8878 og 8879 har ansvaret for til enhver tid oppdatert dokumentasjon.

#### 3. Oversikt over intern fordeling av oppgaver.

Det påhviler bruker å sørge for intern fordeling av oppgaver i forbindelse med brannsikkerhetsarbeid og eventuelle brannsituasjoner.

#### 4. Oversikt over antall og art av brannøvelser.

Det påhviler bruker til enhver tid å sørge for slik dokumentasjon.

Selskap : RE&S		
Instruks nr : 8870	Gjelder fra dato : 01.01.2000	Side : 3 av : 4

5. Oversikt over kontroll og vedlikehold av tekniske anlegg som har betydning for brannsikkerheten.

Tekniske anlegg som tilhører bygget er regulert i instruks 8878 og 8879. For tekniske anlegg som tilhører bruker (produksjonsutstyr og lignende), er det brukers ansvar å sørge for nødvendig kontroll, vedlikehold og dokumentasjon.

§2-2. *Ansvarlig leder.*

Utpeking av "*ansvarlig leder*" i henhold til denne forskrift er regulert i egen instruks for brannvernledere.

§2-3. *Unormal eller sterkt varierende risiko.*

Den som er ansvarlig for et arbeide er også ansvarlig for å treffe de tiltak som er nødvendige for å hindre brann. Det samme gjelder dersom tekniske tiltak, bygningsdeler, utstyr, anlegg m.v. eller deler av slike som er av vesentlig betydning for brannsikkerheten, settes ut av funksjon. Tilsynsansvarlig etter instruks 8878 og 8879 skal varsles. Tilsynsansvarlig har ansvar for eventuell videre varsling til eier (eiendomsforvalter), myndigheter og forsikringsselskap.

Etter brann, branntilløp eller annen hendelse som kan være et varsel om at brannsikkerheten ikke er tilfredsstillende, skal RE&S/SBRV iverksette nødvendige undersøkelser samt ekstraordinære brannverntiltak inntil risikoen er normalisert.

§2-4. *Brannøvelser.*

Bruker er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av de obligatoriske brannøvelsene. Det samme gjelder brannvernopplæring av nyansatte og vikarer. Dette gjøres i samarbeide med RE&S/SBRV.

§2-5. *Instrukser og planer m.v.*

Bruker skal utarbeide ordensregler og instruksjoner som regulerer forebyggende og bekjempende tiltak for ethvert særskilt brannobjekt.

For særskilte brannobjekter type a) skal bruker utarbeide rednings- og beredskapsplaner. Planene skal forelegges RE&S/SBRV til godkjenning.

RE&S/SBRV kan også kreve at bruker utarbeider slike planer for andre bygninger.

Selskap : RE&S		
Instruks nr : 8870	Gjelder fra dato : 01.01.2000	Side : 4 av : 4

#### §7-4. Gjennomføring av brannsyn.

Etter avtale med Vestre Toten kommune og Raufoss Engineering & Services AS har RE&S/SBRV ansvar for brannsyn etter denne forskriften innenfor industriområdet på Raufoss.

Obligatoriske deltakere ved brannsyn etter denne forskriften er RE&S/SBRV og brannvernleder i det særskilte brannobjektet i henhold til instruks.

Eier, ved eiendomsforvalter, og bruker skal varsles på forhånd, og har rett til å være til stede under brannsynet. Det samme gjelder stedlig leder for industrivernet. RE&S/SBRV kan kreve at brukers øverste stedlige leder skal delta ved uanmeldt inspeksjon.

Rapport etter brannsyn skal sendes eier ved RA/KF og eiendomsforvalter samt bruker ved brannvernleder.

I tillegg til ovennevnte offentlige brannsyn foretar RE&S/SBRV følgende øvrige tilsyn:

- Daglige inspeksjoner rettet mot brannforebyggende tiltak i produksjonsapparatet.
- Inspeksjoner sammen med forsikringsselskapet.
- Kontroll av automatiske varslings- og slukkeanlegg, også sammen med Norsk Brannvern Forening.

Rapporter fra disse inspeksjonene utarbeides og distribueres i henhold til RE&S/SBRV's vurdering.